

1/9/2017

PED 2014/68

Air Cooled Condensers as piping

Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές ως σωληνώσεις

- All our models of Air-Cooled Condensers have been designed, manufactured and tested according to PED 2014/68.
- Όλα τα μοντέλα των Αερόψυκτων Συμπυκνωτών έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί βάση της οδηγίας 2014/68 για τον εξοπλισμό υπό πίεση.
 - Air Cooled Condensers **LC & HC** models are all classified: Article 4.3
 - Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές σειρές **LC & HC** κατατάσσονται όλοι : Άρθρο 4.3

PS max: 30 bar

TS min: -35°C

TS max: +60°C

Quality Department

Eleni Kouvidi