

1/9/2017

## **PED 2014/68**

### **Unit Coolers as piping**

### **Εξατμιστές βεβαιασμένης κυκλοφορίας ως σωληνώσεις**

- All our models of Unit Coolers have been designed, manufactured and tested according to PED 2014/68.
- Όλα τα μοντέλα των Εξατμιστών βεβαιασμένης κυκλοφορίας έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί βάση της οδηγίας 2014/68 για τον εξοπλισμό υπό πίεση.

- Unit Coolers **ERF** models are all classified: Article 4.3
  - Unit Coolers **DFE** models are all classified: Article 4.3
  - Unit Coolers **EBF** models are all classified: Article 4.3
  - Unit Coolers **SLE** models are all classified: Article 4.3
- 
- Σειρά Εξατμιστών **ERF** κατατάσσονται όλοι: Άρθρο 4.3
  - Σειρά Εξατμιστών **DFE** κατατάσσονται όλοι : Άρθρο 4.3
  - Σειρά Εξατμιστών **EBF** κατατάσσονται όλοι : Άρθρο 4.3
  - Σειρά Εξατμιστών **SLE** κατατάσσονται όλοι : Άρθρο 4.3

**PS max: 30 bar**

**TS min: -35°C**

**TS max: +60°C**

Quality Department

Eleni Kouvidi